

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА**  
**ГРАД ПАНЧЕВО**  
**ГРАДСКА УПРАВА**  
**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И**  
**СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**

Број: V-15-353-398/2015

Панчево, Трг Краља Петра I бр. 2-4

Датум: 24.12.2015. године

Градска управа града Панчева – Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено – комуналне послове, поступајући по захтеву **ЈП Србијагас Нови Сад**, Народног фронта бр.12 Панчево за издавање локацијских услова, на основу члана 53 а. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ бр. 22/15 и 89/15), чланом 35, 36, 37, 38, 39 и 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину врешња контроле техничке докуменатације према класи и намени објекта (“Службени гласник РС” број 23/15 и 77/15), члана 14. и 34. Одлуке о градској управи града Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 13/14-пречишћен текст) доноси :

### **ЗАКЉУЧАК**

**ОДБАЦУЈЕ СЕ** захтев за издавање локацијских услова бр. V-15-353-398/2015 поднет дана 22.12.2015. године, од стране **ЈП Србијагас Нови Сад**, Народног фронта бр.12 за издавање локацијских услова за измештање гасовода МГ-01 на делу укрштања са путем Банатско Ново Село – Долово и одвојка за Банатско Ново Село на кат. парцелама бр.5815, 5816, 4449, 4939, 4940, 4941 и 4942 К.О. Банатско Ново Село, као **непотпун**.

Уз захтев подносилац поднео је **Идејно решење са главном свеском, које није израђено у складу са чланом 35, 36, 37, 38, 39 и 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину врешња контроле техничке докуменатације према класи и намени објекта (“Службени гласник РС” број 23/15 и 77/15)-(у даљем тексту: Правилник) у делу који се односи:**

- Главна свеска поднаслов општи подаци о објекту и локацији није дат тачан назив планског основа
- Главна свеска поднаслов општи подаци о објекту и локацији нису дати подаци о планираној инсталацији
- Идејно решење - назив пројекта није у складу са Правилником, потребно да стоји назив - инжењерски објекат
- Идејно решење садржај пројекта - недостаје изјава одговорног пројектанта
- Идејно решење – недостаје оверена изјава одговорног пројектанта
- Идејно решење – недостаје нумеричка документација
- Идејно решење графичка документација – ситуациони план потребно урадити на катастарско-топографској подлози са уцртаним границама парцела
- Идејно решење графичка документација – није приказан попречни профил рова за DN 300 са заштитом испод пута
- Идејно решење графичка документација – није приказан одвојак

### **Образложење**

**ЈП Србијагас Нови Сад**, Народног фронта бр.12, поднео је дана 22.12.2015. године, захтев за издавање локацијских услова за издавање локацијских услова за измештање гасовода МГ-01 на делу укрштања са путем Банатско Ново Село – Долово и одвојка за Банатско Ново Село на кат. парцелама бр.5815, 5816, 4449, 4939, 4940, 4941 и 4942 К.О. Банатско Ново Село

Увидом у поднети захтев утврђено је да Идејно решење није комплетно, а у складу са одредбама члана 53 а Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и чланом 35, 36, 37, 38, 39 и 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке докуменатације према класи и намени објекта («Службени гласник РС» број 23/15 и 77/15) у делу који се односи:

- Главна свеска поднаслов општи подаци о објекту и локацији није дат тачан назив планског основа
- Главна свеска поднаслов општи подаци о објекту и локацији нису дати подаци о планираној инсталацији
- Идејно решење - назив пројеката није у складу са Правилником, потребно да стоји назив - инжењерски објекат
- Идејно решење садржај пројекта - недостаје изјава одговорног пројектанта
- Идејно решење – недостаје оверена изјава одговорног пројектанта
- Идејно решење – недостаје нумеричка документација
- Идејно решење графичка документација – ситуациони план потребно урадити на катастарско-топографској подлози са уцртаним границама парцела
- Идејно решење графичка документација – није приказан попречни профил рова за DN 300 са заштитом испод пута
- Идејно решење графичка документација – није приказан одвојак

У складу са чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“бр. 22/15 и 89/15), донети закључак производиће правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Градске управе града Панчева, не нови поднесе усаглашен захтев.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор Градском већу града Панчева, у року од 3 дана од дана достављања, а преко овог органа, таксирана са 199,00 дин.градске административне таксе.

**Доставити:**

ЈП Србијагас Нови Сад  
Нови Сад, Народног фронта бр.12  
2. Архиви

СЕКРЕТАР :

---

Синиша Јанковић, дипл.инж.арх.