



Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
Град Панчево  
Градска управа  
Секретаријат за инспекцијске  
послове  
Одељење комуналне инспекције

**КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ КОМУНАЛНЕ  
ДЕЛАТНОСТИ ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА  
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ**

на основу ЗАКОНА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА  
(„Сл.гласник РС“ бр. 88/2011) и  
ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА  
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ КУПАЦА НА ПОДРУЧЈУ  
ГРАДА ПАНЧЕВА („Сл. лист града Панчева“, бр. 19/15)

Редни број	ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЕ У НАДЗОРУ	Број повреда	
1.	<b>ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРШИЛАЦА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И КОРИСНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗАКОН О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА („Сл.гласник РС“ бр. 88/2011)</b>		
1.1.	Чл. 14. Став 1. ЗКД 1. Да ли вршилац комуналне делатности организује свој рад и пословање на начин којим обезбеђује трајно и несметано пружање комуналних услуга, као и прописан или уговорен обим и квалитет комуналних услуга и да ли предузима мере одржавања, развоја и заштите комуналних објеката и унапређења организације и ефикасности рада?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
1.2.	Чл. 18. Став 3. ЗКД 1. Да ли корисник комуналне услуге користи комуналну услугу на начин којим не омета друге кориснике, не угрожава животну средину, објекте и опрему који су у функцији обављања одређене комуналне делатности?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
2.	<b>ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРОПИСУЈЕ И БЛИЖЕ ОДРЕЂУЈЕ УСЛОВЕ И НАЧИН СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ КУПАЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПАНЧЕВА („Сл. лист града Панчева“, бр. 19/15)</b>		
2.1.	Чл. 41. Одлуке 1. Да ли комунално предузеће поштује рок о почетку и завршетку грејне сезоне?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
2.2.	Чл. 79. Одлуке 1. Да ли комунално предузеће води евиденцију о купцима?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
2.3.	Чл. 42. став 1. Одлуке 1. Да ли комунално предузеће испоручује топлотну енергију радним данима од 05.00 до 21.00 часова, а суботом, недељом и празником од 06.00 до 21.00 часова?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
2.4.	Чл. 42. став 2. Одлуке 1. Да ли комунално предузеће у грејаном простору корисника, при спољној температури од -15 °С до +12 °С, одржава од 20 °С са дозвољеним одступањем од +- 2 °С?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
2.5.	Чл. 42. став 4. и 5. Одлуке 1. Да ли комунално предузеће испоручује санитарну топлу воду од 45 °С у тачки испоруке односно испред запорних вентила на излазу из топлотне подстаннице, која не може бити испод 40 °С и изнад 50 °С?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
2.6.	Чл. 13. став 3. и чл. 51. Одлуке 1. Да ли корисник омогућава комуналном предузећу приступ опреми?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
2.7.	Чл. 85. Одлуке 1. Да ли корисник омогућава инспекцијски надзор?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не

2.8.	Чл. 16. и чл. 72. Одлуке 1. Да ли се корисник придржава одредаба те самовољно не прикључује објекте, уређаје или инсталације на систем даљинског грејања, без сагласности комуналног предузећа?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
2.9.	Чл. 81. Одлуке 1. Да ли се корисник придржава одредаба те не мења постављене параметре протока и температуре на опреми у тоplotној подстанци?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
2.10.	Чл. 81. Одлуке 1. Да ли се корисник придржава одредаба те омогућава прикључење тоplotне опреме трећег лица на прикључни цевовод, ако исти подноси додатно оптерећење, а на основу одобрења за прикључење, од стране комуналног предузећа?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
<b>СВЕУКУПНИ БРОЈ ПОВРЕДА ПРОПИСА:</b>			
<b>НЕМА ЕВИДЕНТИРАНИХ ПОВРЕДА ПРОПИСА:</b>			

Табела са дефинисаним распонима поена.

Ред. број.	СТЕПЕН РИЗИКА	БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ
1.	НЕЗНАТАН	
2.	НИЗАК	
3.	СРЕДЊИ	
4.	ВИСОК	
5.	КРИТИЧАН	

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

---



---